



시험 성적서

1. 접수 번호 : CSTQ22-120504	4. 접수 일자 : 2022년 12월 5일
2. 의뢰인	5. 발급 일자 : 2023년 1월 31일
업체명 : 성신CM(주)	6. 성과 이용 목적 : 품질시험용
성명 : 박현영	
주소 : 충남 당진시 신평면 당진항만로 65	
3. 시료명 : 고로슬래그시멘트 2종	

- 결 과 -

연번	시험 검사 종목	단위	시험 검사 방법	시험·검사 결과	
1	분말도 (비표면적)	cm ² /g	KS L 5210 - '17	3 942	
2	안정도 (오토클레이브)	%		0.05	
3	응결시간 (비카트침)	초결		분	280
		종결		시간:분	7:10
4	압축강도	3일		N/mm ²	19.7
		7일		N/mm ²	30.6
		28일		N/mm ²	52.0
5	화학적분	강열감량		%	1.84
		MgO		%	3.41
		SO ₃		%	2.36
6	밀도	Mg/m ³		KS L 5110 - '21	3.02

확 인	작성자 성 명	김영희		기술책임자 성 명	권정호	
-----	------------	-----	---	--------------	-----	---

- ※ 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2023 년 01 월 31 일

(주)한국건설표준시험원장



주소: 경기도 안성시 고삼면 미륵로 311(봉산리 659-51) 전화번호 : 031-332-7177 / 팩스번호 : 031-363-7178

유의사항 : 기술책임자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

※ 본 성적서의 진위 여부는 상기 전화로 확인 바랍니다.

