



(주)한국건설표준시험원
Construction Standard Test Institute of Korea

시험 성적서

1. 접수 번호 :	CSTQ24-081603	4. 접수 일자 :	2024년 8월 16일
2. 의뢰인		5. 발급 일자 :	2024년 10월 16일
업체명 :	성신CM(주)	6. 성과이용목적 :	품질시험용
성명 :	박현영		
주소 :	충남 당진시 신평면 당진항만로 65		
3. 시료명 :	고로슬래그시멘트 1종		

- 결 과 -

연번	시험 검사 종목		단위	시험 검사 방법	시험 · 검사 결과
1	분말도 (비표면적)		㎢/g	KS L 5210 - '17	4 290
2	안정도 (오토클레이브)		%		0.05
3	응결시간 (비카트침)	초결	분		200
		종결	시간:분		4:40
4	압축강도	3일	N/mm ²		25.8
		7일	N/mm ²		35.6
		28일	N/mm ²		55.0
5	화학적분	강열감량	%		1.21
		MgO	%		1.23
		SO ₃	%		2.50
6	밀도		Mg/m ³	KS L 5110 - '21	3.06

확 인	작성자 성 명	심슬기	(인)	기술책임자 성 명	권정호	(인)
-----	------------	-----	-----	--------------	-----	-----

- ※ 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2024 년 10 월 16 일

(주)한국건설표준시험원장

주소: 경기도 안성시 원곡면 원당로 141-3 전화번호 : 031-332-7177 / 팩스번호 : 031-657-1178

유의사항 : 기술책임자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

※ 본 성적서의 진위 여부는 상기 전화로 확인 바랍니다.

