


시험 성적서

1. 접수 번호 :	CSTQ25-070304	4. 접수 일자 :	2025년 7월 3일
2. 의뢰인		5. 발급 일자 :	2025년 9월 2일
업 체 명 :	성신CM㈜	6. 성 과 이 용 목 적 :	품질시험용
성 명 :	이 중 선		
주 소 :	충청남도 당진시 신평면 당진항만로 65		
3. 시 료 명 :	고로슬래그시멘트 1종		

- 결 과 -

연번	시험 검사 종목		단위	시험 검사 방법	시험 · 검사 결과
1	분말도 (비표면적)		㎢/g	KS L 5210 - '17	3 880
2	안정도 (오토클레이브)		%		0.03
3	응결시간 (비카트침)	초결	분		180
		종결	시간:분		5:10
4	압축강도	3일	MPa		28.5
		7일	MPa		37.8
		28일	MPa		56.2
5	화학적분	강열감량	%		2.33
		MgO	%		1.75
		SO ₃	%		2.17
6	밀도		Mg/m ³	KS L 5110 - '21	3.06

확 인	작성자 성 명	김두렬 이은정	 기술책임자 성 명	권정호	
-----	------------	------------	---	-----	---

- ※ 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 ※ 2. 이 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금지합니다.
 ※ 3. 이 성적서는 건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제49호 서식] 성적서와는 무관합니다.

2025 년 09 월 02 일

(주)한국건설표준시험원장

주소: 경기도 안성시 원곡면 승랑길 118-4 전화번호: 031-332-7177 / 팩스번호: 031-657-7178

유의사항: 기술책임자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

※ 본 성적서의 진위 여부는 상기 전화로 확인 바랍니다.

